



# STADT WALLDÜRN

**Sitzung des GR am 21.03.2016**

**Öffentlicher Teil Tagesordnungspunkt: 1a**

**Bearbeitung : Verbandsbauamt**

## **Bauwesen**

### **RÜB 12**

**Anschlusskanal Nord und  
Anschluss Kuchenbrunnen**

**Kanal- und Straßenwiederherstellungsarbeiten,  
Rohrvortrieb**

**Arbeitsvergabe**

Die o. g. Maßnahme wurde durch das Ingenieurbüro ibu, Tauberbischofsheim in Abstimmung mit dem Verbandbauamt, Walldürn öffentlich ausgeschrieben. Die Unterlagen wurden von 8 Firmen abgeholt / heruntergeladen. 4 Firmen haben sich am Wettbewerb beteiligt.

Die eingegangenen Angebote wurden vom Ingenieurbüro ibu, Tauberbischofsheim sachlich und rechnerisch geprüft. Die Prüfung ergab keine Unregelmäßigkeiten.

<b>Bieter</b>	<b>Angebotssumme ungeprüft brutto</b>	<b>Angebotssumme geprüft brutto</b>	<b>Prozent</b>
1.) Konrad Bau GmbH Lauda-Königshofen ./. Nebenangebot	907.194,45 €	907.194,45 € 895.923,96 €	100,0 %
2.) Boller-Bau GmbH Tauberbischofsheim	912.195,15 €	912.195,15 €	101,8 %
3.) Brandel-Bau GmbH Tauberbischofsheim	964.642,42 €	964.642,43 €	107,7 %
4.) HF-Bau GmbH & Co. KG Limbach	1.050.060,40 €	1.050.060,40 €	117,2 %
5.) Henn GmbH Buchen		kein Angebot abgegeben	

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 6.) Otto Krippner<br>Kleinheubach     | kein Angebot abgegeben |
| 7.) Anton Bokmeier<br>Bad Mergentheim | kein Angebot abgegeben |
| 8.) Leonhard Weiss<br>Bad Mergentheim | kein Angebot abgegeben |

Zur Submission wurden von der Firma Konrad-Bau GmbH, Nebenangebote vorgelegt. Die Nebenangebote beinhalten den Wiedereinbau von Boden des Grabenaushubs nach Durchführung von Bodenverbesserungsmaßnahmen, wie Separieren, Brechen oder Beimischung von Bindemittel (Kalk).

Grundsätzlich ist der Wiedereinbau des Grabenaushubs nach Durchführung der Verbesserungsmaßnahmen technisch möglich und deshalb werden die Nebenangebote formal gewertet. Jedoch ist diese alternative Rohrgrabenverfüllung nicht auf der gesamten Leitungsstrecke möglich. Im Bereich der Wettersdorfer Straße (Kreisstraße) verlangt die Straßenbauverwaltung zwingend die Grabenverfüllung mit güteüberwachtem Schottermaterial aus einem Steinbruch.

Nach fachtechnischer Prüfung ist eine Menge von ca. 350 m<sup>3</sup> Aushubboden nach einer Aufbereitung wieder einzubauen. Der wirtschaftliche Vorteil beträgt dabei 11.270,49 €, brutto.

Die Maßnahme ist im Haushalt 2016 finanziert.

Die Angebotssumme liegt innerhalb der Kostenberechnung; zusammen mit den bisher beauftragten Gewerken kann die Gesamtmaßnahme „RÜB 12 mit Zuleitungskanälen“ im Kostenrahmen des Fachförderantrages abgerechnet werden.

### **B e s c h l u s s**

Der Gemeinderat erteilt den Auftrag für die Kanal- und Straßenwiederherstellungsarbeiten sowie dem Rohrvortrieb an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Konrad-Bau GmbH in Lauda-Königshofen, zu deren Angebotspreis von 895.923,96 €, brutto.